

壬生町道路照明LED化事業 質疑回答

No.	質問箇所	質問内容	回答
1	募集要項3P. 3 (1) 現地調査 ア	既設道路照明灯 (LED灯含む) の位置の調査を行うにあたり、壬生町様より既設道路照明灯の情報はご貸与いただけるのでしょうか。貸与いただける場合、データの形式 (紙図面やExcel等) や媒体はどのようなものになるのでしょうか。	調査時に貸与します。Excelとなります。
2	募集要項3P. 3 (2) 電力契約の照合、電力契約申込、共架申請	電力契約の照合調査を行うにあたり、壬生町様より電力契約情報の一覧はご貸与いただけるのでしょうか。貸与いただける場合、データの形式 (紙資料やExcel等) や媒体はどのようなものになるのでしょうか。	調査時に貸与します。Excelとなります。 提案時は公衆街路灯Aで想定してください。
3	募集要項3P. 3 (4) 管理プレートの設置 エ	「賃貸借事業契約期間中において、本町が新設する道路照明灯や開発行為等により道路管理者以外のものが設置し、その後本町に移管される道路照明灯についても管理プレートを設置すること。」とありますが、想定される灯数は何件でしょうか。	年間2件とします。
4	募集要項7P. 6 (6)	「複数の応募者の構成員等になることの禁止」とありますが、町内の施工業者についても同様でしょうか。	お見込みのとおりです。
5	募集要項9P. 8 (3) エ 参加表明時の提出書類	「A4縦長ファイルに綴じたものを2部 (正1部、副1部) 提出すること」とあります。副本は正本の写し (コピー) でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	募集要項12P. 1 1 (2) 作成事項 ア 一般事項 (a)	「原則としてフォントはMS明朝体 12ポイントで統一すること」とありますが、挿入する表や図に関してはこれに該当しないと考えるよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
7	募集要項13P. 1 2 (1) 審査	「審査においては次の事項を重視する。」とありますが、ア～ソの重視事項それぞれの配点等、評価に関係する点数の開示は可能でしょうか。	採点配分について開示しません。
8		LED灯具の交換にあたり、自動点滅器は交換対象になりますでしょうか。	事業者の提案とします。

9		<p>現地調査により、劣化の激しいポールが発見された場合、ポールの交換費用は本事業内に含めないとの認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>																														
10	<p>募集要項P12 提案書における提示条件(2)</p>	<p>提案時にて電気料金の試算をする時、試算条件として既存照明灯は全て公衆街路灯A契約であると想定しての試算でよろしいですか。</p> <p>また、燃料費調整単価、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は含みますか。含む場合、いつ時点での単価を採用したらよいのかご教授ください。</p>	<p>前段については、お見込みのとおりです。</p> <p>後段についてですが、燃料費調整単価、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は含みません。</p>																														
11	<p>募集要項P3 業務の範囲(7) ウ記載</p>	<p>「既存LED道路照明灯の内訳については別途配布する」とありますが、いつ頃配布を考えているのでしょうか？</p>	<p>内訳については以下の通りとします。</p> <p>また、応募者資格確認後にExcelデータをメールで提供する予定です。</p> <table data-bbox="1568 718 2016 1452"> <tr><td>蛍光灯20W</td><td>9 灯</td></tr> <tr><td>蛍光灯40W</td><td>26 灯</td></tr> <tr><td>蛍光灯60W</td><td>4 灯</td></tr> <tr><td>水銀灯110W</td><td>11 灯</td></tr> <tr><td>水銀灯180W</td><td>11 灯</td></tr> <tr><td>ナトリウム灯180W</td><td>9 灯</td></tr> <tr><td>水銀灯220W</td><td>28 灯</td></tr> <tr><td>ナトリウム灯220W</td><td>2 灯</td></tr> <tr><td>水銀灯300W</td><td>160 灯</td></tr> <tr><td>セラメタ300W</td><td>6 灯</td></tr> <tr><td>水銀灯400W</td><td>11 灯</td></tr> <tr><td>水銀灯500W</td><td>3 灯</td></tr> <tr><td>交換対象計</td><td>280 灯</td></tr> <tr><td>LED交換済み</td><td>24 灯</td></tr> <tr><td>総計</td><td>304 灯</td></tr> </table>	蛍光灯20W	9 灯	蛍光灯40W	26 灯	蛍光灯60W	4 灯	水銀灯110W	11 灯	水銀灯180W	11 灯	ナトリウム灯180W	9 灯	水銀灯220W	28 灯	ナトリウム灯220W	2 灯	水銀灯300W	160 灯	セラメタ300W	6 灯	水銀灯400W	11 灯	水銀灯500W	3 灯	交換対象計	280 灯	LED交換済み	24 灯	総計	304 灯
蛍光灯20W	9 灯																																
蛍光灯40W	26 灯																																
蛍光灯60W	4 灯																																
水銀灯110W	11 灯																																
水銀灯180W	11 灯																																
ナトリウム灯180W	9 灯																																
水銀灯220W	28 灯																																
ナトリウム灯220W	2 灯																																
水銀灯300W	160 灯																																
セラメタ300W	6 灯																																
水銀灯400W	11 灯																																
水銀灯500W	3 灯																																
交換対象計	280 灯																																
LED交換済み	24 灯																																
総計	304 灯																																

12	募集要項P3 業務の範囲 (1) ウ記載	「今回の調査により、老朽等が原因で倒壊の恐れがあると認められる自立柱がある場合は本町と協議する。」とありますが、交換する場合は、協議の上、別途壬生町様から自立柱更新費用は別途いただけるのという認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
13	募集要項P3 業務範囲 (4) エ記載	「賃貸借業務期間中の移管される道路照明灯管理プレートの設置すること」とありますが、賃貸借業務期間中の管理プレートの設置に掛かる費用は、協議により決定としてよろしいでしょうか	費用は事業者の負担とします。 枚数についてはNo.3の回答のとおりです。
14	募集要項P17 リスク分担表 物価の変動	事業者の責に起因しない（自然災害の発生等を理由とする）大幅な動産総合保険料の増額があった場合、変動した保険料について精算可能という認識でよろしいですか	ご質問の事態となった場合は協議とします。
15	募集要項P9 (3) 参加表明 証及び資格確認書類の提出	参加表明後、提案書提出前の辞退について、辞退届を提出したあと何かペナルティー等がありますか	指名停止などのペナルティはありません。
16	募集要項P16 14工事仕様	工事を行うにあたっては、町内業者を活用することとありますが、その証明として提案書に町内業者が記名押印した関心表明書を添付する形でよろしいでしょうか。	関心表明書の提出は必須とします。書式については任意とします。
17	募集要項P17 リスク分担表	維持管理期間中にLED器具が故障した場合、事業者が修繕を行う対象灯具は今回の事業で設置するLED器具のみという認識でよろしいでしょうか。	町が管理すべき道路照明を対象とするため、今回設置する器具以外も対象となります。
18	募集要項P3 業務の範囲	施工中に発覚した既存開閉器等の不良部材の更新については、本事業の対象となりますか。	事業者の提案とします。
19	募集要項P3 業務の範囲	自動点滅器・ケーブル等は更新の対象となりますか。	No.8の回答のとおりです。
20	募集要項P15 13灯具の仕様 (3)	デザイン灯についてもLED灯具への更新という認識でよろしいでしょうか。またデザイン灯についてはLEDランプへの交換も提案可能でしょうか。	前段についてはお見込みのとおりです。後段については事業者の提案とします。

21	募集要項P4 業務範囲 (6)	撤去した設備は原則再利用ということですが、本町内に再利用できる(二次利用できる)設備があるということでしょうか。あるとすれば、既設設備の数量・仕様をご教授ください	二次利用に限定はしません。
22	募集要項P3 業務範囲 (4)	管理プレートについてですが、照明灯1基につき1つ割り当てるとことは1施設で連続して設置してある照明についても、1基ごとの管理プレートの設置という認識でよろしいでしょうか	お見込みのとおりです。